



LEGENDA SVETILK IN ZNAKOV:

Z21



Svetilka varnostne razsvetljave v pripravni vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.
 Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP65.
 Formula 65, 230V LED 1x3,2 W; tip: TB16025

Z31



Vgradna svetilka varnostne razsvetljave v pripravni vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.
 Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP43.
 Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16763

Z32



Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16762

Z42




Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave v pripravni vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.
 Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP43.
 Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16746

Z81



Svetilka varnostne razsvetljave v trajni vezavi z ustreznim piktogramom za označevanje smeri bežanja.
 Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP40.
 PLURALUCE, 230V, LED 2,1W, tip: TB16721+FB19384
 Smer bežanja – naravnost

Z82



PLURALUCE, 230V, LED 2,1W, tip: TB16721+FB19384
 Smer bežanja – levo, desno



Fotoluminiscenčni znak samolepljiv 300x150 mm – smer naprej,



Fotoluminiscenčni znak samolepljiv 300x150 mm – smer levo, desno.

		PRJ, Miroslav Jemec s.p., projektiranje in tehnično svetovanje, Kosijeva ulica 5, 1210 Ljubljana – Šentvid	
naročnik: ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana		vrsta načrta: 4. NAČRT EL. INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME	
investitor: ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana		vsebina risbe: Tloris IX. NADSTROPJA - ZASILNA / NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA	
objekt: POSLOVNA STAVBA - ZPIZ, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana		št. projekta: št. načrta:	
odg. proj: Miroslav JEMEC e.t. E-9041	datum: datum: Sept. 2015	podpis: 	št. načrta: E 003/15
projektant: risar: preglednik:	vrsta projekta: PZI	merilo: 1:100	št. risbe: 12

9. NADSTROPJE