



10.NADSTROPJE

LEGENDA SVETILK IN ZNAKOV:

Z21



Svetilka varnostne razsvetljave v pripravi vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.
Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP65.
Formula 65, 230V LED 1x3,2 W; tip: TB16025

Z31



Vgradna svetilka varnostne razsvetljave v pripravi vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.
Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP43.
Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16763

Z32



Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16762

Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave v pripravi vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.
Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP43.

Z42



Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16746

Svetilka varnostne razsvetljave v trajni vezavi z ustreznim piktogramom za označevanje smeri bežanja.

Z81



Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP40.
PLURALUCE, 230V, LED 2,1W, tip: TB16721+FB19384
Smer bežanja – naravnost

Z82



PLURALUCE, 230V, LED 2,1W, tip: TB16721+FB19384
Smer bežanja – levo, desno



Fotoluminiscenčni znak samolepljiv 300x150 mm – smer naprej,



Fotoluminiscenčni znak samolepljiv 300x150 mm – smer levo, desno.



PRJ, Miroslav Jemec s.p.,

projektiranje in tehnično svetovanje,
Kosijeva ulica 5, 1210 Ljubljana – Šentvid

naročnik:
ZPIZ,
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana

investitor:
ZPIZ,
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana

objekt:
POSLOVNA STAVBA - ZPIZ,
Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana

vrsta načrta:
4. NAČRT EL. INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

vsebina risbe:
Tloris X. NADSTROPJA - ZASILNA / NUJNOSTNA RAZSVETLJAVA

odg. proj: Miroslav JEMEC e.t. E-9041
projektant:
risar:
preglednik:

datum:
podpis:
št. projekta:
št. načrta: E 003/15
vrsta projekta: PZI
merilo: 1:100
datum: Sept. 2015
št. risbe: 13