



## LEGENDA SVETILK IN ZNAKOV:

- Z21** Svetilka varnostne razsvetljave v pripravni vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.  
Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP65.  
Formula 65, 230V LED 1x3,2 W; tip: TB16025
- Z31** Vgradna svetilka varnostne razsvetljave v pripravni vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.  
Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP43.  
Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16763
- Z32** Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16762
- Z42** Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave v pripravni vezavi za osvetljevanje evakuacijske poti.  
Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP43.  
Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16746
- Z43** Pluraluce, 230V, LED 1x2,4W, tip: TB16763
- Z81** Svetilka varnostne razsvetljave v trajni vezavi z ustreznim piktogramom za označevanje smeri bežanja.  
Avtonomija svetilke 1h, zaščita IP40.  
PLURALUCE, 230V, LED 2,1W, tip: TB16721+FB19384  
Smer bežanja – naravnost
- Z82** PLURALUCE, 230V, LED 2,1W, tip: TB16721+FB19384  
Smer bežanja – levo, desno

		<b>PRJ, Miroslav Jemec s.p.,</b> projektiranje in tehnično svetovanje, Kosijeva ulica 5, 1210 Ljubljana – Šentvid	
		vrsta načrta: <b>4. NAČRT EL. INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME</b>	
naročnik: <b>ZPIZ,</b> Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana		investitor: <b>ZPIZ,</b> Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana	
objekt: <b>POSLOVNA STAVBA - ZPIZ,</b> Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana		vsebina risbe: <b>SHEMA ZASILNE / NUJNOSTNE RAZSVETLJAVE - CENTRALNI SISTEM NAPAJANJA</b>	
odg. proj:	Miroslav JEMEC e.t. E-9041	datum:	
projektant:		podpis:	
risor:		št. projekta:	E 003/15
preglednik:		vrsta projekta:	PZI
		datum:	Julij 2015
		merilo:	1:X
		št. risbe:	<b>S1</b>